

# AT254 フィルター

## 業種別交換時期目安

ver1.0

※フィルター表面に**交換目安線**があり、その線が見えなくなると交換してください。

■家庭用                      季節により 1～3 カ月（窓をよく開ける時期は早くなる）

### ■業務用

同じ物件でも、入り口付近や動きが多い場所にあるフィルターは交換時期は早まる

- ・ 製造業                      粉塵・埃が多い場所は 1 ヶ月を目安、入り口付近は 1 ヶ月もたない場合もある
- ・ 飲食店                      約 1 ヶ月、焼き肉店や油が蔓延する店舗は月 2～3 回交換
- ・ 美容関連                      1～2 ヶ月、ネイルサロンは粉塵が舞うので 1 ヶ月持たない場合が多い
- ・ 介護施設                      1～2 ヶ月、入り口付近は交換時期早まる
- ・ 病院関連                      1～2 ヶ月、入り口付近・待合室は交換時期早まる
- ・ パチンコ                      約 1 ヶ月、入り口付近は交換時期早まる
- ・ 宿泊関連                      1～3 ヶ月、フロントや喫煙所、入り口付近、脱衣場などは 1 ヶ月、客室は 1～3 ヶ月（季節による）
- ・ コンビニ                      1～2 ヶ月、入り口付近は交換時期早まる
- ・ スーパー                      約 1 ヶ月、入り口付近は交換時期早まる
- ・ オフィス                      1～2 ヶ月、入り口付近は交換時期早まる

※人の出入りが激しい、黄砂、近隣環境によって交換時期は前後します。

※初回取り付け時から 1 月後には目安線の状況を確認する事が望ましい。